

Upute za izvođenje - priključak na javni vodoopskrbni sustav

Da biste Vašu građevinu odnosno objekt priključili na sustav javne vodoopskrbe, a da to bude sukladno pravilima struke određujemo Vam da:

- lokacija za smještaj vodomjernog okna ne smije biti udaljena više od 10 metara od glavnog cjevovoda i krajnje točke priključka (vodomjernog okna - šahte),
- organizirate radove iskopa od glavnog cjevovoda do lokacije smještaja vodomjernog okna (šahte) na minimalnoj dubini od 80 cm, kako ne bih došlo do mogućnosti smrzavanja tokom zimskog perioda,
- oko glavnog cjevovoda iskopate jamu 1,0 m x 1,0 m x 1,0 m i jedan štih ispod glavne cijevi,
- nakon izvođenja radova iskopa dužni ste sanirati javnu površinu, odnosno dovesti je u prvobitno stanje,
- ugradite vodomjerno okno koje mora biti dimenzija 1,0 m x 1,0 m x 1,0 m izrađenog od betona MB ili betonske cijev unutarnjeg promjera \varnothing 1m s obavezno ugrađenim poklopcem dimenzija 60 x 60 cm od čeličnog lima ili lijevanog željeza,
- priključni cjevovod interne instalacije od vodomjernog okna (šahte) do objekta izvedete od PEHD-e cijevi 10 bara, promjera 20 mm,
- internu instalaciju (cijev) položite u rov i zatrpate pijeskom ili rastresitim materijalom iz iskopa (bez kamenja i oštih predmeta),
- na internu instalaciju **ugradite regulator pritiska.**

UZ ZAHTJEV ZA PRIKLJUČAK OBAVEZNO SE PRILAŽE:

- Građevinska dozvola ili uporabna dozvola ili potvrda na glavni projekt ili rješenje o uvjetima građenja ili rješenje o izvedenom stanju ili uvjerenje nadležnog tijela ako je građevina sagrađena prije 15. veljače 1968. godine (kopija),
- Izvod iz katastarskog plana građevine koja je predmet priključenja na komunalne vodne građevine (kopija),
- Izvadak iz zemljišne knjige, ne stariji od 6 mjeseci (original),

